

**АКТ**  
**о предоставлении жилищно-коммунальных услуг**  
**ненадлежащего качества**  
**(нарушения параметров качества)**

за декабрь 2014 года.

г. Малоярославец

«15» 12 2014 года

Комиссия в составе начальника (мастера) ЖЭУ № 3 и сантехника  
Каширского С и Москвича В

установлен факт предоставления населению Станционной проезд  
д. в кв 10 Радумищенко А. А

жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества произведен  
замер температуры на вводе в дом  
Подата 52° Обратка 35°  
 Температура в квартире составляет  
16° Радумищенко А. А

в сроки с \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_.

Начальник ЖЭУ № \_\_\_\_\_

Каширский С  
Москвич В  
Радумищенко А. А

Каширский С  
Москвич В  
Радумищенко А. А